



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Spišská Nová Ves
	OU-SN-OSZP-2023/012958-002	Ing. Elena Korenková/ +421961579356	22. 08. 2023

Vec

“Vodovod obce Kaľava II. etapa – Technológia ČS, výtlačný vodovod, vodojem” - oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia o povolení vodnej stavby – verejná vyhláška

Stavebník – Obec Kaľava, Obecný úrad Kaľava č. 63, IČO: 00 329 223, podal dňa 28.07.2023 na Okresnom úrade Spišská Nová Ves odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ SNV OSŽP“), ako vecne a miestne príslušnej štátnej vodnej správe a špeciálnom stavebnom úrade, žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – “Vodovod obce Kaľava II. etapa – Technológia ČS, výtlačný vodovod, vodojem”, na pozemkoch v k.ú. Kaľava.

OÚ SNV OSŽP rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2021/006863-009 zo dňa 30.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.10.2021, povolil v časti 1. podľa ust. § 26 ods.1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších noviel (ďalej len „vodný zákon“) a v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) uskutočnenie vodnej stavby – “Vodovod obce Kaľava II. etapa – Technológia ČS, výtlačný vodovod, vodojem” - na pozemkoch parc. č. KN-C 740/3, 740/2, 740/1, 755, 766/1 (E-KN 619), 696 (E-KN 619), 723/1 (E-KN 619), 723/9, 723/6, 723/7, 723/8, 723/1 (E-KN 605), 661/2 (E-KN 696/1) v k.ú. Kaľava, pre stavebníka – Obec Kaľava. Platnosť stavebného povolenia je do 29.10.2023 /podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona do 2 rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť/.

OÚ SNV OSŽP ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 26 ods. 3 a § 61 vodného zákona a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe podanej žiadosti a podľa § 61 ods. 3 a § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie správneho konania, ktoré začalo dňom podania, vo veci vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti vyššie uvedeného stavebného povolenia. Stavba sa nezačala realizovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Rozsah a účel povolenej stavby:

PD nadväzuje na I. etapu výstavby vodovodu, ktorý zabezpečí zásobovanie obyvateľstva obce Kaľava pitnou vodou z vlastných vodných zdrojov – prameňov. V II. etape PD rieši osadenie technologického vybavenia v čerpacej stanici (ČS), výtlačak zachytenej vody z čerpacej stanice do vodojemu s dostatočnou akumuláciou vody a s požadovaným tlakom vrátane zdravotného zabezpečenia vody.

V ČS bude osadená AT stanica, ktorá zabezpečí výtlačak vody do vodojemu. Navrhnutá je AT stanica GRUNDFOS Hydro Multi-E 2 CRIE 10-17 na prečerpávanie vody pri prevýšení 135 m. V suteréne ČS sa nachádza akumulačná nádrž objemu 20m<sup>3</sup> a montážne komora. AT stanica pozostáva z 2 vertikálnych nerezových odstredivých čerpadiel rady CRIE 10-17, jedno čerpadlo bude v prevádzke, druhé slúži ako 100% rezerva. Voda do vodojemu bude privedená výtlačným potrubím, ktoré musí prekonať výšku 135 m. Vodovodné potrubie je navrhnuté z hrdlových rúr tvarnej liatiny DN 80, PN 25 dĺžky 300 m a plastových tlakových dvojvrstvových rúr HDPE PE 100 RC DN 80 SDR11 dĺžky 310 m, celková dĺžka výtlačného vodovodu bude 610 m. Podzemný vodojem veľkosti 2x50 m<sup>3</sup> s manipulačnou komorou bude osadený na kóte ± 0,0 = 583,50 m n.m. Technológia vodojemu rieši prírodné, odborné, prepádové, výpustné a odpadové potrubie vrátane armatúr, zariadenie na zdravotné zabezpečenie vody a AT stanicu. Navrhovaná výška osadenia vodojemu nezaručuje dostatočný tlak vody v celej vodovodnej sieti obce, preto vo vodojeme bude osadená AT stanica GRUNDFOS Hydro MPC-E 32 CRIE 10-6 s 3 vertikálnymi nerezovými čerpadlami. Odvodnenie vodojemu bude realizované kanalizačnými hrdlovými PVC-U rúrami DN 125, SN8, s napojením na odpad z ČS, dĺžka odpadu bude 624,40 m. Z ČS bude spoločným odpadovým

potrubím PVC-U, SN8 dĺžky 19 m, voda vyústená do vodného toku Jaseňovec. Prívod elektrickej energie pre vodojem a ČS bude zabezpečený NN prípojkou vedenou od najbližšieho stĺpa NN rozvodov v obci. Celková dĺžka elektrickej NN prípojky AYKY-J 3x120+70 mm<sup>2</sup> z RE cez R2 po R3 bude 858 m, dĺžka trasy výkopu bude 833 m.

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01.01 – ČS, technológia  
SO 01.02 – ČS, statický posudok  
SO 01.03 – ČS, elektroinštalácia  
SO 02 – výtláčny vodovod  
SO 03.01 – Vodojem, stavebná časť  
SO 03.02 – Vodojem, technológia  
SO 03.03 – Vodojem, statický posudok  
SO 03.04 – Vodojem, elektroinštalácia  
SO 05 – Odvodnenie vodojemu  
SO 05 – Oplotenie vodojemu  
SO 06 – Elektrická NN prípojka

Majetkoprávne náležitosti:

Stavba bude zriadená v k.ú. Kaľava na pozemkoch parc. č. C-KN 740/3, 740/2, 723/9, 723/6, 723/7, 723/8, 723/1 (E-KN 605) vo vlastníctve Obce Kaľava podľa LV č. 1, na pozemku parc. č. C-KN 740/1, 755 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 14.10.2020 s vlastníkom pozemku podľa LV č. 13 – Spoločenstvo Žec a spol. Kaľava, pozemkové spoločenstvo, Kaľava 95, Kaľava, na pozemku parc. č. C-KN 766/1 (E-KN 619), 696 (E-KN 619), 723/1 (E-KN 619) na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníckmi pozemku podľa LV č. 297 – Matúš Bandžuch, Kaľava č. 88, Iveta Filipová, Kaľava č. 15, Jozef Koperdák, Lorencova 1096/6, Krompachy, Justína Rabatinová, Kaľava č. 61, Emília Michlíková, Štúrova 30, Spišské Vlachy, Štefan Žec, Kaľava č. 3, Ján Čurilla, Vojkovec č. 4, Stanislav Rabatin, Kaľava č. 97, Ing. Ivan Žec, Perecká 2965/8, Levice, na pozemku parc. č. C-KN 766/1 (E-KN 619), 696 (E-KN 619), 723/1 (E-KN 619), 661/2 (E-KN 696/1) na základe stanoviska Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava č. SPFS78825/2021/740-005 zo dňa 12.08.2021 ako správcu pozemkov SR podľa LV č. 297 – v podiele a LV č. 308 – v celosti.

V súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona OÚ SNV OSŽP upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na OÚ SNV OSŽP.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje stanoviská, námietky a pripomienky k predmetu konania uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia na OÚ SNV OSŽP. Na neskôr uplatnené námietky stavebný úrad nebude prihliadať.

Ak dotknuté orgány a účastníci konania neoznámia svoje stanoviská a pripomienky k predmetu konania v určenej lehote, má sa za to, že s predmetom konania z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona. OÚ SNV OSŽP žiada Obec Kaľava, aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

dátum vyvesenia, pečiatka, podpis

dátum zvesenia, pečiatka, podpis

Ing. Vladimír Pavlák  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961579350	oszp.sn@minv.sk		00151866

Rozdeľovník k číslu OU-SN-OSZP-2023/012958-002

Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Krompachy

Ing. Dana Gavalierová s.r.o., Tkáčska 2721/10, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava, pozemkové spoločenstvo, Kaľava 95, 053 42 Kaľava

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1

Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves 1

VSD, Mlynská 31, 041 92 Košice 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava